

# 丘北县人民政府办公室文件

丘政办发〔2021〕33号

---

## 丘北县人民政府办公室关于印发 丘北县传统村落消防安全防护实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县直有关部门：

经县人民政府同意，现将《丘北县传统村落消防安全防护实施方案》印发给你们，请严格按照要求，抓好贯彻落实。



（此件公开发布）

# 丘北县传统村落消防安全防护实施方案

根据《云南省人民政府办公厅〈关于全面加强古村落和文物保护单位消防安全工作的紧急通知〉》（云府办明电〔2021〕4号）文件和州委、州政府领导相关批示精神，为深刻汲取临沧市沧源县翁丁村老寨“2.14”火灾事故教训，切实加强我县传统村落消防安全工作，进一步保护历史文化遗产，结合我县实际，特制定本实施方案。

## 一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足于继承和弘扬我县优秀传统文化，结合美丽乡村建设，以保护文化遗产、改善基础设施和公共消防安全为重点，确保丘北县传统村落消防安全设施得到有效提升、传统建筑风貌得到有效保护、传统村落绝对安全，为全县历史文化遗产和地域文化特色延续提供保障。

## 二、总体目标

进一步加大传统村落消防设施、设备投入力度，着力改善传统村落人居环境，确保传统村落基础设施进一步完善，火灾隐患和险情普遍得以控制，历史风貌得到保护和延续，文化遗产得到有效保护和永续利用，培育出一批历史文化资源保护完好、特色产业发展成熟、人居环境良好的传统村落。

## 三、主要任务

### （一）实施消防设施、设备建设安装工作

1. 石别村：新建消防提水站 1 座（配备消防泵  $Q=15L/S;H=72m$ ；2 台、配备柴油发动机 1 台），配置消防用水管网（镀锌钢管 DN100、承压 1.0MPa、明铺 1147 米）、配置室外消火栓（SS100/65-1.0）21 个，在村小组活动室增设微型消防站 1 座（配备义务消防人员数量不少于 6 人〈由村小组干部等“几大员”兼、不再另行安排薪酬〉、配置相应的灭火器材和个人防护器材），配备消防软管卷盘 72 套（ $\Phi 20$ ， $L=30m$ ），干粉灭火器（MFABC-4）60 个。

2. 革雷村：在村小组活动室增设微型消防站 1 座（配备义务消防人员数量不少于 6 人〈由村小组干部等“几大员”兼、不再另行安排薪酬〉、配置相应的灭火器材和个人防护器材），在村内主水管网基础上配置室外消火栓 10 个，配备消防软管卷盘 40 套（ $\Phi 20$ ， $L=30m$ ），干粉灭火器（MFABC-4）40 个。

3. 河边村：在村小组活动室增设微型消防站 1 座（配备义务消防人员数量不少于 6 人〈由村小组干部等“几大员”兼、不再另行安排薪酬〉、配置相应的灭火器材和个人防护器材），在村内主水管网基础上配置室外消火栓 10 个，配备消防软管卷盘 30 套（ $\Phi 20$ ， $L=30m$ ），干粉灭火器（MFABC-4）40 个。

4. 臧脚老寨村：在村小组活动室增设微型消防站 1 座（配备义务消防人员数量不少于 6 人〈由村小组干部等“几大员”兼、不再另行安排薪酬〉、配置相应的灭火器材和个人防护器材），在村内主水管网基础上配置室外消火栓 10 个，配备消防软管卷盘 60 套（ $\Phi 20$ ， $L=30m$ ），干粉灭火器（MFABC-4）60 个。

**责任单位：**县住建局、涉及乡（镇）政府；**配合单位：**县

应急局、县消防救援大队、县水务局、电力公司、县财政局。

**完成时限：**干粉灭火器配备 2021 年 3 月 5 日前完成，其余消防设施、设备建设安装 2021 年 5 月底前完成。

**（二）实施用电安全提升改造工作。**一是由电力公司组织人员对石别村、革雷村、河边村、腻脚老寨村传统村落户外（电表箱进线以外）供电线路进线排查，对年久老化存在消防安全隐患的供电线路进行维护改造。二是涉及乡镇人民政府组织动员农户对室内用电线路进行全面排查，对用电线路老化和没有使用阻燃管（线槽）进行排铺电线的农户必须使用阻燃管（线槽）进行排铺电线，更换老化的闸刀、插座，增设漏电保护器。三是室内用电线路改造费用由农户自筹，涉及乡镇人民政府要积极动员群众投入整改工作，对整改不到位的生产用房及时给予切断供电线路。

**责任单位：**涉及乡（镇）政府、县电力公司；**配合单位：**县消防救援大队、县住建局。**完成时限：**2021 年 3 月底前。

**（三）做好安全用火、用电、用气等问题排查整改和宣传教育工作。**涉及乡（镇）和有关部门要及时对 4 个传统村落村民用火、用电、用油、用气、村内杂草、户内杂物等管理情况进行全面检查，对村民住宅内线路私拉乱接、未穿管和进户线、电表箱直接安装在木板等可燃材料上，以及村民室内取暖火塘、供桌上觐香点蜡、室内吸烟、可燃物周围燃放礼花、烧香等不良现象进行制止，及时消除安全隐患。涉及乡（镇）要强化安全宣传教育，通过村村通“大喇叭”、户外广播等农村公共宣传设施设备，设置消防安全宣传警示、提示标语，传授防火灭火

知识和自救逃生技能，特别是要将消防安全工作列为村规民约的一项重要内容，确保制度上墙、全面覆盖、全民遵守。

**责任单位：**涉及乡（镇）政府、县电力公司；**配合单位：**县消防救援大队。**完成时限：**2021年3月10日前。

#### 四、相关要求

（一）明确职责分工。各级领导干部要高度重视古村落保护工作，逐级认真落实消防安全责任制，切实扛起防范化解各类安全风险的政治责任，扎实深入做好防火防灾工作。**县住建局**负责完成消防设施、设备建设安装工作，委托设计单位编制施工图设计，按照基本建设程序完成安装并移交有关乡（镇）。**县消防救援大队、县应急局**按照职责分工负责指导乡（镇）组织开展消防救援演练工作，指导传统村落村组建专职消防队伍，做好培训义务消防队伍工作，提高传统村落抗御火灾的能力。**县水务局、县电力公司**按照职责分工负责配合县住建局和有关乡（镇）做好消防设施、设备建设安装和用电、用水设施提升改造工作。**县财政局**负责筹措资金解决传统村落消防安全防护工程建设资金。**涉及乡（镇）人民政府**负责落实辖区内传统村落消防安全主体责任。要及时成立组织领导机构，明确责任分工，确保消防安全防护工作取得实效，配合县住建局做好消防设施、设备建设安装工作。

（二）加强协调配合。县住建局要充分发挥牵头抓总作用，会同公安、应急、文旅、消防救援、电力等部门以及曰者镇、腻脚乡、温浏乡、平寨乡等乡（镇），认真分析各传统村落用火、用电、电力线路排线混乱、电表设置等存在的火灾隐患问题。

（三）强化宣传引导。各乡（镇）要强化安全宣传教育，

通过村村通“大喇叭”、户外广播等农村公共宣传设施设备，传授防火灭火知识和自救逃生技能，特别是要将消防安全工作列为村规民约的一项重要内容，确保制度上墙、全面覆盖、全民遵守。乡（镇）干部要切实发挥关键作用，立即组织乡（镇）消防网格员、村“两委”干部和消防志愿者等，开展走村入户消防宣传活动，重点宣传普及消防安全常识，帮助弱势群体和特殊家庭掌握查改身边火灾隐患。

（四）严肃工作纪律。为确保工作落到实处，县政府督查室要加强对本次消防安全检查及问题整改工作的督查，全力推动工作按时按质按量完成。对工作进度迟缓、敷衍塞责等情况的，要及时给予通报；对造成严重后果的要作为线索问题移交县纪委监委。请各级各部门、各乡（镇）政府收集相关工作资料存档备查。

附件：丘北县传统村落消防设施、设备建设安装明细表

## 附件

## 丘北县传统村落消防设施、设备建设安装明细表

村落	项目	规格	数量	单位	综合单价	工程费用(元)	备注
石别村	干粉灭火器	MFABC-4	60	具	55.00	3300	第一批安装
	灭火器挂架	MFABC-4/2	30	个	45.00	1350	
	消防软管卷盘	Φ20, L=30m	72	套	300	21600	第二批安装
	消防泵	Q=15L/S;H=72m;	2	台	25000	50000	
	柴油发电机		1	台	50000	50000	
	消火栓	SS100/65-1.0	21	具	600	12600	
	镀锌钢管	DN100;承压 1.0MPa 明铺	11 47	m	150	172050	
	消防站(建在活动室)	包括货架、水枪、ABC型干粉灭火器(4kg装)、强光照明灯、水带、分水器、消火栓扳手、消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、防毒面具、正压式消防空气呼吸器等若干个。	1	座	50000	50000	
	合计					360900	
革雷村	干粉灭火器	MFABC-4	40	具	55.00	2200	第一批安装
	灭火器箱	MFABC-4/2	20	个	45.00	900	
	消防软管卷盘	Φ20, L=30m	40	套	300	12000	第二批安装
	消火栓	SS100/65-1.0	10	具	600	6000	
	消防站(建在活动室)	包括货架、水枪、ABC型干粉灭火器(4kg装)、强光照明灯、水带、分水器、消火栓扳手、消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、防毒面具、正压式消防空气呼吸器等若干个。	1	座	50000	50000	
	合计					71100	

河边村	干粉灭火器	MFABC-4	40	具	55.00	2200	第一批安装
	灭火器箱	MFABC-4/2	20	个	45.00	900	
	消防软管卷盘	Φ20, L=30m	40	套	300	12000	第二批安装
	消火栓	SS100/65-1.0	10	具	600	6000	
	消防站(建在活动室)	包括货架、水枪、ABC型干粉灭火器(4kg装)、强光照明灯、水带、分水器、消火栓扳手、消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、防毒面具、正压式消防空气呼吸器等若干个。	1	座	50000	50000	
	合计					71100	
臧脚老寨村	干粉灭火器	MFABC-4	60	具	55.00	3300	第一批安装
	灭火器箱	MFABC-4/2	30	个	45.00	1350	
	消防软管卷盘	Φ20, L=30m	60	套	300	18000	第二批安装
	消火栓	SS100/65-1.0	10	具	600	6000	
	消防站(建在活动室)	包括货架、水枪、ABC型干粉灭火器(4kg装)、强光照明灯、水带、分水器、消火栓扳手、消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、防毒面具、正压式消防空气呼吸器等若干个。	1	座	50000	50000	
	合计					78650	
总合计						581750	

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委监委，县法院，县检察院，县人武部。

丘北县人民政府办公室

2021年3月15日印发